


(ZW-405-1416-C7/SQ)



15N1-405/3200  
100A  
P=125  
L=0.6

L1	C32A/D2X2P	3WL1	WDBY-(516)	WC CC	电箱	4KV
L2	C16A/D2X2P	3WL2	WDBY-(3*2.5)	WC CC	电箱	4KV
L3	C16A/D2X2P	3WL3	WDBY-(3*2.5)	WC CC	电箱	4KV
L1	C16A/D2X2P	3WL4	WDBY-(312.5)	WC CC	电箱	备用

3WL照明总电箱

15N1-405/3200  
32A  
P=45  
L=0.6

L1	C16A/D2X2P	3WL2-1	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L2	C16A/D2X2P	3WL2-2	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L3	C16A/D2X2P	3WL2-3	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L1	C16A/D2X2P	3WL2-4	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L2	C16A/D2X2P	3WL2-5	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L3	C16A/D2X2P	3WL2-6	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L1	C16A/D2X2P	3WL2-7	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L2	C16A/D2X2P	3WL2-8	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L3	C16A/D2X2P	3WL2-9	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	备用

三接WL2照明电箱

15N1-405/3200  
32A  
P=45  
L=0.6

L1	C16A/D2X2P	3WL1-1	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L2	C16A/D2X2P	3WL1-2	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L3	C16A/D2X2P	3WL1-3	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L1	C16A/D2X2P	3WL1-4	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L2	C16A/D2X2P	3WL1-5	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L3	C16A/D2X2P	3WL1-6	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L1	C16A/D2X2P	3WL1-7	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L2	C16A/D2X2P	3WL1-8	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L3	C16A/D2X2P	3WL1-9	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	备用

三接WL1照明电箱

15N1-405/3200  
32A  
P=45  
L=0.6

L1	C16A/D2X2P	3WL3-1	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L2	C16A/D2X2P	3WL3-2	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L3	C16A/D2X2P	3WL3-3	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L1	C16A/D2X2P	3WL3-4	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L2	C16A/D2X2P	3WL3-5	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L3	C16A/D2X2P	3WL3-6	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L1	C16A/D2X2P	3WL3-7	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L2	C16A/D2X2P	3WL3-8	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	0.5KW
L3	C16A/D2X2P	3WL3-9	WDBY-(3*2.5)	WC CC	照明	备用

三接WL3照明电箱

食堂三层照明配电系统图 1: 30

所有量度图线, 应以图示尺寸为准, 承建人必须在现场按图示尺寸和说明, 实施有任何异议, 应立即通知设计。

会签:

总负责:

审定:

项目负责:

设计:

绘图:

校对:

专业负责:

审核:

工程项目:

图纸名称:

图档号: 02

图号: P-02

比例: 1:200

日期: 2017. 6